ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
г.Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОСВОДОСТОК»

109017, Москва, Новокузнецкая ул., 26/8, стр. 1 тел.: 331-80-22

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 396 от 17.04.2009
на присоединение к городской сети дождевой канализации

На номер письма № 004

Заказчик : *ОАО "Экспериментальный завод "МЕТАЛЛИСТ"*

Водоотвод от намечаемого строительства (реконструкции):

Жилой комплекс (15.0м3/сут)

По адресу: *3-я Мытищинская ул., вл.3*

ЭГТР № **3** Тел.: **963-26-22**

Осуществить присоединением к городской сети дождевой канализации:

D=1200мм по 3-ей Мытищинской ул.(арх.№2084).

При согласовании проекта предоставить дополнительный экземпляр проекта в электронном виде. После получения геоподосновы ГУП "Мосводосток" оставляет за собой право откорректировать технические условия.

Проектом предусмотреть на колодцах дождевой канализации установку опорных плит и люков.

ТУ действительны при выполнении следующих дополнительных условий:

А. Рассмотрение и согласование проектной документации в части организации отведения поверхностного стока и выполнения нормативных требований по качеству сточных вод, принимаемых в городскую сеть дождевой канализации.

Б. Обеспечение всех необходимых платежей, связанных с оказанием услуг по отведению сточных вод в городскую сеть дождевой канализации с момента получения землеотвода (распоряжение Правительства Москвы от 04.11.2004 г. № 2217-РП).

В. Заключения договора на прием всех поверхностных сточных вод на весь период строительства вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию (распоряжение Правительства Москвы от 04.11.2004 г. № 2217-РП; от 04.11.1999 г. № 1018-

При невыполнении п.п. Б, В Технические условия отзываются.

Примечания:

- Сточные воды, поступающие в городскую сеть дождевой канализации, не должны содержать загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими предельно допустимые, установленные в нормативной документации.
- На период строительства должны быть предусмотрены меры для снижения концентрации загрязнений, не менее чем на 50%, в стоках, отводимых от поста мойки колес (распоряжение Правительства Москвы от 14.12.2000 г. № 1030-РЗП) и строительных котлованов.
- Срок действия Технических условий - 4 года со дня выдачи (постановление Правительства Москвы от 30.07.2002 г. № 586 - ПП)

Согласование проекта на присоединение к сети дождевой канализации производится по адресу: 117461 Москва , ул. Каховка, д. 31, корп. 2 (8 эт., комн. 8-22), тел.: 331-80-22, приёмные дни: понедельник и четверг с 15-00 до 17-30.
Экспертиза технических проектов производится по адресу : 117461 Москва , ул. Каховка, д.31, корп.2 (9 эт., комн. 9-9), тел.: 331-91-22, приемные дни: вторник и четверг с 9-00 до 17-00.
Заключение договоров производится по адресу: 119017 Москва, ул. Новокузнецкая, д. 26/8, стр. 1, тел.: 951-17-58.

Нач. технического отдела _____ /Егорова Н.И./

М.П.

Исполнитель вед. Инженер _____ /Селезнева Т.Н./